

Акт №418 от 17.08.2017 г.

**согласованных с общественным объединением инвалидов  
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**  
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

**Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение  
дополнительного образования детей**

**«Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 31»**

**СПб ГБОУ ДОД «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 31»**

### **I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктур (далее – Объект)**

Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт): **190013 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, дом 123, литера Б**

Сведения об Объекте: **часть здания из 4 этажей, 6338,1 кв.м**

наличие прилегающего земельного участка (да, нет): **нет**

Объект культурного наследия: **нет**

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность):  
**безвозмездное пользование**

Арендодатель (наименование организации): **нет**

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): **государственная**

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): **региональная**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **Комитет по культуре Санкт-Петербурга**

### **II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению**

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер\*): **дополнительное образование детей в области искусств**

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг):

- **Разработка образовательных программ, рабочих учебных планов на основании примерных учебных планов по дополнительным общеобразовательным программам в области музыкального и изобразительного искусств, программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)**

- **Разработка учебно-методических пособий, иных материалов и документации учебно-методического характера, нотных сборников**

- **Проведение мастер-классов, открытых уроков, лекций, семинаров, конференций**

- **Организация и проведение сценических выступлений обучающихся, в том числе творческих коллективов обучающихся, выставок работ обучающихся**

- **Организация и проведение фестивалей, конкурсов, смотров, выставок и мероприятий творческой направленности в сфере культуры, в том числе совместно с другими образовательными учреждениями**

- **Организация в установленном порядке издательской деятельности.**

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность): **350 человек в день**

Форма способа оказания услуг: **на объекте**

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети**

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объекте: **инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с**

**нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением интеллекта**

Мы, нижеподписавшиеся,

**директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа №31» Гутман Анжелика Геннадьевна, с одной стороны, и представитель МРОО «АВИП», Любимцев Алексей Алексеевич, действующий по доверенности №30/08, от 14.08.2017 г. до 14.09.2017 г., с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:**

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, то собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

### **III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги**

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «да, не соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «нет».

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: **нет**
2. Пандус стационарный наружный\*\*: **нет**
3. Пандус стационарный внутренний\*\*: **нет**
4. Пандус инвентарный\*\*\*, роллопандус: **да, аппарели - не соответствуют К**
5. Наружная лестница входной зоны: **да, не соответствует О, С, Г, У**
6. Внутренняя лестница входной зоны: **да, не соответствует О, С, Г, У**
7. Поручни наружные входной зоны: **да, не соответствует О, С, Г, У**
8. Поручни внутренние входной зоны: **да, не соответствует О, С, Г, У**
9. Дверные проемы входной зоны\*\*\*\* **да, соответствует Г, У; не соответствует О, С, К**
10. Подъемные платформы наружные: **нет**
11. Подъемные платформы внутренние: **нет**
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне: **нет, перед входом установлена табличка и указан телефон вызова сотрудника учреждения; соответствует О, Г, У, К; не соответствует С**
13. Лифт пассажирский: **нет**
14. Лифт грузовой: **нет**
15. Мобильные лестничные подъемники: **нет**
16. Санитарно-гигиенические помещения: **да, соответствует Г, У; не соответствует О, С, К**
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К, О, С, Г, У: **нет**
  - 17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: **нет**
  - 17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
    - звуковой информации: **нет**

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: **нет**

17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: **нет**

17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: **нет**

18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: **да, соответствует К, О, С, Г, У**

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: **да соответствует С**

#### **IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп**

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения **Санкт-Петербургского государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 31»**, расположенного по адресу: **190013 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, дом 123, литера Б** и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **недоступным для инвалидов категории К, частично доступным для инвалидов и других маломобильных групп населения**, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры К, О, С, Г, У	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
<b>Основные меры</b>			
1		<b>Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)</b>	
1.1	О, С, Г, У	Вход на территорию школы осуществляется со двора. Территория не принадлежит учреждению. (Музыкальная школа находимся в здании ГБОУ СОШ № 307)	
2		<b>Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)</b>	
2.1	О, С, Г, У	Перед входом в здание имеется табличка с номером телефона (812) 417-27-98 для обращения инвалидов о помощи сопровождения к месту предоставления услуги, включая допуск на объект сурдопереводчиков, и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собак-проводников	
2.2	К	Вход в здание недоступен для инвалидов на креслах-колясках до капитального ремонта или реконструкции здания. Наружная лестница не имеет стационарного пандуса или подъемного устройства. Применяются съемные аппарели. Уклон не соответствует нормативным требованиям. Применение для инвалидов вместо пандусов аппарелей не допускается на объекте.	
2.3	О,С	Перепад высот в районе порога входной двери для категорий инвалидов доступен с сопровождением по необходимости	

2.4	О, С, Г, У	Приказом 01.09.2016 № 18-ОД назначен ответственный сотрудник учреждения: Мартиросян М.О., обеспечивающий сопровождение категорий инвалидов, при входе и выходе из здания, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги, с которыми проведен инструктаж. Информация о проведении инструктажа в отношении выше указанных сотрудников отражена в журнале проведения инструктажа (срок проведения инструктажа 01.09.2016г. Ответственные, по сопровождению инвалидов и оказанию им помощи Полянская Н.К, Кириллова С.Г., Виноградова Н.Г.)	приказ № 18-ОД от 01.09.2016г
3		<b>Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)</b>	
3.1	О, С	Внутренние лестницы оборудованы поручнем с одной стороны. На путях движения имеются одиночные ступени без опорных поручней. Отсутствует выделение краевых ступеней цветом или фактурой. Доступ осуществляется с сопровождением (по необходимости)	
3.2	К	Применение мобильного подъемника или других устройств для подъема инвалидов на кресле-коляске на 2, 3 и 4 этажи невозможно из-за недостаточной глубины лестничных площадок.	
3.3	О, С, Г, У	Перемещение инвалидов внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.2.4	приказ № 18-ОД от 01.09.2016г
4		<b>Зона: места обслуживания инвалидов</b>	
4.1	О, С, Г, У	Классы и кабинеты администрации находятся на 2, 3, 4 этажах, сопровождение по необходимости	
4.2	О, С, Г, У	Сотрудники учреждения, ответственные за сопровождение инвалидов на месте получения услуги, указаны в п.2.4	приказ № 18-ОД от 01.09.2016г
5		<b>Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)</b>	
5.1	О, С	Туалетные кабины имеют размеры не соответствующие нормативным требованиям, не оборудованы опорными поручнями, тактильной информацией, крючками для костылей, системой тревожной сигнализации; частично доступны для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и с нарушением зрения.	
5.2	К	Для инвалидов на кресле-коляске туалеты не оборудованы и не доступны.	
6		<b>Информационное обеспечение на Объекте</b>	
6.1	К, О, С, Г, У	Имеется информация об условиях доступности для инвалидов и МГН предоставляемых услуг на объекте на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». <a href="http://dmsh31.spb.ru">http://dmsh31.spb.ru</a> На сайте учреждения размещены: - контактная информация; - информация о путях движения к зданию от ближайшей станции метро, остановок наземного пассажирского транспорта (схема); - информация о предоставляемых услугах; - порядок действий при посещении объекта; - условия доступности по зонам, наименованию зон для различных категорий инвалидов; - версия сайта для слабовидящих граждан	
<b>Дополнительные меры (при наличии)</b>			
7		<b>Зона: пути движения к Объекту</b>	

7.1	О, С, Г, У	Ближайшая доступная к музыкальной школе остановка: «Фрунзенский универмаг» следующих видов общественного транспорта: - автобус № 50 - троллейбус № 15, № 17 Расстояние от остановки общественного транспорта до школы занимает 530 метров. Время движения пешком 10-15 минут	
8		<b>Зона: места парковки для автомобилей инвалидов</b>	
8.1	К, О	Выделенные места для парковки инвалидов отсутствуют	

#### V. Рекомендации

1. Краевые ступени наружных и внутренних лестничных маршей выделить цветом или фактурой (СП 59.13330.2016, п.5.1.12; п.6.2.8)
2. Разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов), перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения. (СП 59.13330.2016 п.6.5.9)

Директор СПб ГБОУ ДОД  
«Санкт-Петербургская детская  
музыкальная школа № 31»



\_\_\_\_\_/Гутман А.Г./

М.П.

Представитель Межрегиональной  
общественной организации «Ассоциация  
ветеранов, инвалидов и пенсионеров»



\_\_\_\_\_/Любимцев А.А./

М.П.